

Broj analitičkog izvještaja: V 0711/2020  
Narudžbenica: NAR-BR- 022/20

Kupac: 52097  
Vode Lipik d.o.o.  
Aleja kestenova 35  
34550 Pakrac

## ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena

**Lokacija uzorkovanja:** OŠ LIPIK- KUHINJA  
ŠKOLSKA ULICA 25  
LIPIK

**Mjesto uzorkovanja:** Slavina kod krajnjih potrošača

**Uzorkovao:** Služba za zdravstvenu ekologiju / Anita Mindum, mag.med.kem.

**Datum uzorkovanja:** 04.09.2020 **Vrijeme uzorkovanja:** 10:20

**Datum dostave uzorka:** 04.09.2020 **Vrijeme dostave uzorka:** 13:15

**Početak ispitivanja:** 04.09.2020 **Završetak ispitivanja:** 07.09.2020

**Datum ispisa izvještaja:** 07.09.2020

**Vrsta analize:** MIKROBIOLOŠKA ANALIZA + MUTNOĆA

**Zaključak:**<sup>1</sup> Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (N.N. 125/2017 i 39/2020)



Voditelj Službe:  
Zdravko Matić, dr.med.spec.mikrobiologije

\*akreditirane metode

\*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku.

Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe.

Mjerna nesigurnost za navedene metode dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

<sup>1</sup> zaključak nije uključen u opseg akreditacije

**Fizikalno-kemijski pokazatelji**

| Naziv    | Metoda               | Tehnika        | M.j. | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|----------|----------------------|----------------|------|------------|-------|------------|
| Mutnoća* | HRN EN ISO 7027:2016 | Turbidimetrija | NTU  | 1.18       | 4     | DA         |

**Mikrobiološki pokazatelji**

| Naziv                           | Metoda                                                    | Tehnika                  | M.j.        | Vrijednost | MDK** | Udovoljava |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------|------------|
| Ukupni koliformi*               | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| <i>Escherichia coli</i> *       | HRN EN ISO 9308-1:2014;<br>HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Enterokoki*                     | HRN EN ISO 7899-2:2000                                    | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |
| Broj kolonija na 36°C*          | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 0          | 100   | DA         |
| Broj kolonija na 22°C*          | HRN EN ISO 6222:2000                                      | Total plate count        | broj/1 ml   | 2          | 100   | DA         |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> * | HRN EN ISO 16266:2008                                     | Membranska filtracija MF | broj/100 ml | 0          | 0     | DA         |

Odgovorni analitičar:  
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

\*akreditirane metode

\*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku.

Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe.

Mjerna nesigurnost za navedene metode dostupna je na zahtjev u ispitnom laboratoriju.

1 zaključak nije uključen u opseg akreditacije